

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по г. Махачкала управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Дагестан**

(наименование органа государственного надзора)

г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д», тел. (8722) 51-70-98, 55-15-87, E-mail: ondipr1@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 78/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение*

**« Центр развития ребенка - детский сад № 38 »**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя)

**Заведующая Абдуразакова Марьям Умаровна,**

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
по пожарному надзору *Магомедов М.Б.*

*Отдел надзорной деятельности и № 78  
профилактической работы № 1 по  
г. Махачкала управления надзорной  
деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС  
России по Республике Дагестан*

(наименование органа ГПН)

от « 01 » марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.

« 7 » марта 2018 г. по 13 ч 00 мин. « 15 » марта 2018 г.

проведена проверка *Старшим инспектором отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала  
Амировым Магомедом Абакаровичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку.

*В отношении МБДОУ « Центр развития ребенка - детский сад № 38 »,*

*по адресу: г. Махачкала, ул. Ушакова 7,*


(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Заведующей Абдуразаковой М.У.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препращения | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)                       |
|---------------|--|---|---|--|
| 1.            | 2.   | 3.  | 4.  | 5.   |
| 1             | На объекте защиты организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.  | Правила противопожарного режима в РФ : п. 21  | 04.03.2019  |  |
| 2             | Пульт автоматической пожарной сигнализации установить в отдельном помещении с круглосуточным пребыванием людей (площадь помещения должна быть не менее 15 кв.м.).  | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 5.13130-2009 п.13.14.5  | 04.03.2019  |  |
| 3             | На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации оборудовать источниками бесперебойного электропитания.  | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 2 ст. 91  | 04.03.2019  |  |
| 4             | на путях эвакуации для отделки стен и покрытия полов применяется материал с неизвестными характеристиками пожарной опасности (сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности не представлен на данный материал). <b>Представить сертификат или демонтировать.</b> | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, таблица 28, ст. 147; ст.150; СНИП 21.01.97 п.6.25                          | 04.03.2019  |  |
| 5             | В помещениях групп детского сада, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., не предусмотрены вторые эвакуационные выходы. <b>Ограничиться пребыванием до 10 человек или предусмотреть вторые эвакуационные выходы.</b>                                    | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНИП 21.01.97 п.6.12   | 04.03.2019  |  |
| 6             | В здании сада, на путях эвакуации, применяется материал для отделки стен, в ходе которой произошло сужение проходов. <b>Не допускать.</b>  | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, ст. 80; СНИП 21.01.97 п. 6.27  | 04.03.2019  |  |
| 7             | Ширина эвакуационного выхода в свету предусмотреть не менее 1,2м.  | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНИП 21.01.97 п.   | 04.03.2019  |  |

|   |  |  |            |  |
|---|--|--|------------|--|
|   |  | 6.16   |            |  |
| 8 | На объекте защиты предусмотреть вывод сигнала системы пожарной сигнализации с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (и (или) транслирующей этот сигнал организации). | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83 | 04.03.2019 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой продукции будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2019 г.

*Старший инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала Амиров Магомед Абакарович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» марта 2018г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Заведующая Абдуразакова М.У.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» марта 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576015

Владелец Абдуразакова Мариям Умаровна

Действителен с 06.04.2022 по 06.04.2023